



Oradour-sur-Vayres, le 16 mai 2019

87150 Oradour sur Vayres
Tèl : 05 55 78 23 97

Compte rendu réunion du 16 mai 2019 – 18h

Nombre de délégués en exercice : 26 Présents : 13 Excusés : 3 Votants : 15 Quorum : 13

- **Travaux de remplacement de canalisations**

Suite à la réception des offres et à l'ouverture des plis qui a eu lieu le 26/04/19, le conseil syndical décide d'attribuer les marchés de la manière suivante :

Il est proposé au conseil syndical de confié les lots 1 à 5 à Pradeau TP (CMCTP est co-traitant), les lots 6 et 7 et la canalisation au moulin de maisonnaï à Cise TP.

Les conseillers seront prévenus en amont du commencement des travaux sur leur commune.

- **Convention de ventes d'eau en gros**

Suite à la fusion des deux syndicats, il est proposé au nouveau conseil syndical, d'autoriser le président à signer les conventions de ventes d'eau en gros aux syndicats voisins. Réactualisation des conventions avec VBG et Saint Mathieu. Et achat d'eau de Montemboeuf pour les communes de Maisonnaï sur Tardoire et les Salles Lavauguyon.

- **Installations de sondes sur certains captages**

Il est prévu d'équiper 4 ressources : Les Courrières – Montvallon – Nailhac – les Ribières avec une sonde de turbidité et une sonde de niveau. Ces sondes permettront de connaître l'évolution des niveau d'eau au cours de l'année et d'anticiper les baisses. La turbidité elle est un marqueur de pollution. Cette sonde permettra d'anticiper une détérioration de la qualité de l'eau avant sa distribution.

- **Filtres à charbon actif pour le traitement des pesticides**

Le problème de pesticides à Vayres (les courrières) et à Champsac (les pradelles) est longuement évoqué. Après discussion, le conseil syndical décide d'étudier dans les plus brefs délais les techniques les plus adéquates et les moins coûteuses pour résoudre ce problème rapidement.

Il peut être envisagé de faire réaliser la partie étude du projet par un étudiant (ensil...)

- **Questions diverses**

La question des cvm sur la commune de Maisonnais sur Tardoire est posée. Une première campagne d'analyse a été lancée en septembre 2018 en divers point du réseau. Ces analyses révèlent des concentrations en cvm assez aléatoire sur la commune. Il est décidé de poursuivre les analyses et d'installer une purge automatique dans un premier temps avant d'engager des travaux de remplacement de canalisations.

La recherche d'eau à Dournazac soulève actuellement quelques interrogations avec les propriétaires des parcelles boisées situées à proximité du projet de forage. En effet, il a fallu prévoir l'acheminement futur de la foreuse, pour cela quelques souches de châtaigniers ont dû être coupées.