

Délégation Départementale  
de La Haute-Vienne

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

### Unité de Gestion : SIAEP VAYRES-TARDOIRE

<b>Prélèvement</b>	00100536	<b>Commune</b>	VAYRES
<b>Unité de gestion</b>	0042 SIAEP VAYRES-TARDOIRE	<b>Prélevé le :</b>	mardi 18 juin 2019 à 11h15
<b>Installation</b>	UDI 000746 PUY BOSSE - LA COTE	<b>par :</b>	Aurore ABDERRAHMANE
<b>Point de surveillance</b>	0000003726 CVM-VAYRES-LA RIBIERE	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire
<b>Localisation exacte</b>	CUISINE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	17,0 °C		25	
Chlore libre	<0,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	<0,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE REGIONAL DE CONTROLE DES EAUX DE LA VILLE DE LIMOGES 8701  
Type de l'analyse : Code SISE de l'analyse : 00105088 Référence laboratoire : 190618-08474

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS</b>				
Chlorure de vinyl monomère	1,50 µg/L	0,5		Valeur hors limites

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00100536)

La concentration en Chlorure de vinyle monomère n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble du réseau de distribution mais seulement du point contrôlé. La concentration étant supérieure à 0,5 µg/L, un suivi renforcé de ce paramètre est mis en place.

Limoges le 21 août 2019

Pour Le Directeur de la Délégation  
Départementale  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



B. Lajarthe