

Délégation Départementale  
de La Haute-Vienne

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
Service Santé Environnement

Destinataires  
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE  
MONSIEUR LE MAIRE - COMMUNE DE ORADOUR-SUR-VAYRES  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

### Unité de Gestion : SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE

<b>Prélèvement</b>	00104908	<b>Commune</b>	ORADOUR-SUR-VAYRES
<b>Unité de gestion</b>	0042 SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE	<b>Prélevé le :</b>	mercredi 17 juin 2020 à 12h10
<b>Installation</b>	UDI 000738 LES HAUTES BARRIERES	<b>par :</b>	Aurore ABDERRAHMANE
<b>Point de surveillance</b>	0000003532 PM-LES HAUTES BARRIERES-ORADOUR/VAY	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel
<b>Localisation exacte</b>	VAYRES/34 LES CHOUETTES/M.PERIFAURE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	17 °C		25	
Chlore libre	0,10 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,10 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE REGIONAL DE CONTROLE DES EAUX DE LA VILLE DE LIMOGES 8701*  
Type de l'analyse : MX Code SISE de l'analyse : 00109456 Référence laboratoire : 200617-05900

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	0,020 mg/L	2	1	
Nickel	<1 µg/L	20		
Plomb	<1 µg/L	10		

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00104908)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Limoges le 1 juillet 2020

Pour Le Directeur de la Délégation  
Départementale  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Aurélie MORANGE