

Délégation Départementale
de La Haute-Vienne

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

Destinataires
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR
MADAME LE MAIRE - COMMUNE DE VAYRES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Prélèvement | 00107118 | Commune | VAYRES |
| Unité de gestion | 0042 SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE | Prélevé le : | mercredi 28 octobre 2020 à 12h00 |
| Installation | TTP 001446 LA COTE NEUTRALISATION | par : | Aurore ABDERRAHMANE |
| Point de surveillance | 0000001967 LA COTE NEUTRALISATION | Motif : | Contrôle sanitaire |
| Localisation exacte | DISTRIBUTION RSV. LA COTE | Type d'eau : | Eau distribuée désinfectée |

| Mesures de terrain | Résultats | Limites | Références | Observations |
|----------------------|-----------------------------|---------|------------|--------------|
| Température de l'eau | 13,0 °C | | 25 | |
| Chlore libre | <0,1 mg(Cl ₂)/L | | | |
| Chlore total | <0,1 mg(Cl ₂)/L | | | |

| | |
|---|--------------------------------------|
| <i>Analyse effectuée par :</i> LABORATOIRE REGIONAL DE CONTROLE DES EAUX DE LA VILLE DE LIMOGES | 8701 |
| Type de l'analyse : META | Code SISE de l'analyse : 00111667 |
| | Référence laboratoire : 201028-11458 |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|------------------|---------|------------|----------------------------|
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | | | | |
| ESA acetochlore | <0,020 µg/L | 0,1 | | Valeur hors limites |
| ESA alachlore | <0,020 µg/L | 0,1 | | |
| ESA metazachlore | <0,020 µg/L | 0,1 | | |
| ESA metolachlore | 0,44 µg/L | 0,1 | | |
| OXA acetochlore | <0,020 µg/L | 0,1 | | |
| OXA alachlore | <0,020 µg/L | 0,1 | | |
| OXA metazachlore | <0,020 µg/L | 0,1 | | |
| OXA metolachlore | <0,020 µg/L | 0,1 | | |

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00107118)

Eau **NON CONFORME** aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre ESA Métolachlore (pesticides). Un suivi de ce paramètre est mis en place.

Limoges le 11 décembre 2020

Pour Le Directeur de la Délégation
Départementale
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Aurélie MORANGE