

Délégation Départementale  
de La Haute-Vienne

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
Service Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE

MONSIEUR LE MAIRE - COMMUNE DE CUSSAC

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

### Unité de Gestion : SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE

<b>Prélèvement</b>	00113250	<b>Commune</b>	CUSSAC
<b>Unité de gestion</b>	0042 SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE	<b>Prélevé le :</b>	<b>lundi 30 mai 2022 à 12h05</b>
<b>Installation</b>	UDI 000741 LES LIADES	<b>par :</b>	NICOLAS LECOMTE
<b>Point de surveillance</b>	0000003534 PM-LES LIADES-CUSSAC	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel
<b>Localisation exacte</b>	5 LA JALADE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	18,7 °C		25	
Chlore libre	0,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE REGIONAL DE CONTROLE DES EAUX DE LA VILLE DE LIMOGES 8701*  
Type de l'analyse : MX Code SISE de l'analyse : 00117788 Référence laboratoire : 220530-05883

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Cuivre	0,064 mg/L	2	1	
Nickel	1,3 µg/L	20		
Plomb	<1 µg/L	10		

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00113250)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Limoges le 1 juillet 2022

Pour La Directrice de la Délégation  
Départementale  
Le Directeur adjoint



Florian BESSE