# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE

MONSIEUR LE MAIRE - COMMUNE DE DOURNAZAC

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

**Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé (DSEUSS)**
**Direction déléguée Est (19-23-24-87)**
**Unité de la Haute-Vienne**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

## Unité de Gestion : SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | **00129459** | **Commune** | **DOURNAZAC** |
| **Unité de gestion** | 0042 SIAEP VAYRES-ET-TARDOIRE | **Prélevé le :** | **lundi 19 octobre 2026 à 11h35** |
| **Installation** | UDI 001588 DOURNAZAC (LA CHAPELLE MONTBRANI | **par :** | CAPUCINE FOURNIER |
| **Point de surveillance** | 0000002419 L'ECHANIE | **Motif :** | Contrôle sanitaire |
| **Localisation exacte** | 2 RUE DE L ECHANIE | **Type d'eau :** | Eau distribuée désinfectée |

| Mesures de terrain | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Température de l'eau | 17,2 °C | | 25 | |
| pH | 7,2 unité pH | | de 6,5 à 9 | |
| Chlore libre | 0,15 mg(Cl2)/L | | | |
| Chlore total | 0,20 mg(Cl2)/L | | | |

*Analyses effectuées par : OUALYSE - SITE DE LIMOGES (87) 8705*

**Type d'analyse : A ESO -PROD/DISTRIB EAUX SOUTERRAINES SOCLE (2026) - (AESO)** **Code SISE analyse : 00133983** **Réf. laboratoire : 26101608340101**

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 UFC/mL | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 UFC/mL | | | |
| Bactéries coliformes | <1 UFC/(100mL) | | 0 | |
| Entérocoques | <1 UFC/(100mL) | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 UFC/(100mL) | 0 | | |
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | | 15 | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | |
| Turbidité néphélométrique | <0,3 NFU | | 2 | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | |
| Titre alcalimétrique | <1,0 °f | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 8,8 °f | | | |
| Titre hydrotimétrique | 9,2 °f | | | |
| **MINERALISATION** | | | | |
| Chlorures | 8,3 mg/L | | 250 | |
| Conductivité à 25°C | 209 µS/cm | | de 200 à 1100 | |
| Sulfates | 3,0 mg/L | | 250 | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | | 0,1 | |
| Nitrates (en NO3) | 6,3 mg/L | 50 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | 0,5 | | |



**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

## CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00129459)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour  l'ensemble des paramètres mesurés.

Limoges, le 29 octobre 2026

P/Le Directeur délégué EST,
La Responsable du pôle
interdépartemental Eaux,



Mathilde RASSELET

ARS - Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé - Unité de la Haute-Vienne - 24, rue Donzelot - 87031 LIMOGES
Tél : 09 69 37 00 33 - Mail : ars-dd87-sante-environnement@ars.sante.fr

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****